

Edité le : 20/10/2026

Rapport d'analyse

Page 1 / 3

Communauté de Communes Lodévois et Larzac  
MAGNETTEEspace Marie Christine BOUSQUET  
1 place Francis Morand  
34700 LODEVE

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (\*).

Les paramètres co-traités aux laboratoires BIOFAQ (Accréditation 1-1674 portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)) sont identifiés par (\*\*).

|                                |                                                                                                  |                           |                     |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Identification dossier :       | LSE26-155702                                                                                     |                           |                     |
| Identification échantillon :   | <b>LSE2610-45965-1</b>                                                                           | Analyse demandée par :    | ARS DD DE L'HERAULT |
| N° Analyse (1):                | 00356626                                                                                         | N° Prélèvement (1):       | 00354588            |
| Nature (1):                    | Eau de distribution                                                                              |                           |                     |
| Point de Surveillance (        | LODEVE GREZAC HAUT                                                                               | Code PSV (1):             | 0000005337          |
| Localisation exacte (1         | HABITATION 20 chemin des pensées robinet cuisine                                                 |                           |                     |
| Dept et commune (1):           | <b>34 LODEVE</b>                                                                                 |                           |                     |
| Coordonnées GPS du point (x,y) | X : 43,7414095200                                                                                | Y :                       | 3,3127749700        |
| UGE (1):                       | 2087 - CC. LODEVOIS ET LARZAC                                                                    |                           |                     |
| Type d'eau (1):                | T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE                                                                   |                           |                     |
| Type de visite (1):            | AA                                                                                               | Type Analyse (1):         | S.MB                |
| Nom de l'exploitant (1):       | COM. COMMUNES LODEVOIS ET LARZAC<br>1 PLACE FRANCIS MORAND<br>34700 LODEVE                       | Motif du prélèvement (1): | S3                  |
| Nom de l'installation (1):     | LL-LODEVE-POUJOLS-FOZIERES-PUE<br>CH-OL                                                          | Type (1):                 | UDI                 |
|                                |                                                                                                  | Code (1):                 | 005313              |
| Réception :                    | Réception au laboratoire le 12/10/2026 à 15h19                                                   |                           |                     |
| Prélèvement :                  | Prélevé le 12/10/2026 à 11h41                                                                    |                           |                     |
|                                | Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / CALMETTES Jessica - LSEHL                     |                           |                     |
|                                | Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine |                           |                     |
|                                | Conditions de prélèvements : IND                                                                 |                           |                     |
| Traitement :                   | CHLORE                                                                                           |                           |                     |

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement. La référence de l'échantillon, sa nature, toute information liée à un traitement en amont du prélèvement ainsi que la date de prélèvement, si celui-ci a été réalisé par le client, sont des informations fournies par ce dernier

Date de début d'analyse le 13/10/2026 à 04h11

.../...

Édit   le : 20/10/2026

Identification   chantillon : LSE2610-45965-1

Destinataire :      Communaut   de Communes Lod  vois et Larzac

R  ception :                      R  ception au laboratoire le 12/10/2026    15h19

| Param  tres analytiques                                                         | R  sultats | Unit  s        | M  thodes                         | Normes                             | LQ   |  | Limites de qualit   | R  f  rences de qualit   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|------|--|---------------------|--------------------------|---|
| <b>Mesures sur le terrain</b>                                                   |            |                |                                   |                                    |      |  |                     |                          |   |
| Temp  rature de l'eau                                                           | 18.0       |   C            | M  thode    la sonde              | M  thode interne<br>M_EZ008 v3     | 0    |  |                     | 25                       | # |
| pH sur le terrain                                                               | 7.6        | -              | Electrochimie                     | NF EN ISO 10523                    | 1.0  |  | 6.5                 | 9                        | # |
| Chlore libre sur le terrain                                                     | 0.63       | mg/l Cl2       | Spectrophotom  trie    la DPD     | NF EN ISO 7393-2                   | 0.03 |  |                     |                          | # |
| Chlore total sur le terrain                                                     | 0.69       | mg/l Cl2       | Spectrophotom  trie    la DPD     | NF EN ISO 7393-2                   | 0.03 |  |                     |                          | # |
| Bioxyde de chlore avant d  gazage                                               | N.M.       | mg/l ClO2      | Spectrophotom  trie    la glycine | M  thode interne<br>M_EZ013        | 0.05 |  |                     |                          |   |
| Bioxyde de chlore apr  s d  gazage                                              | N.M.       | mg/l<br>ClO2   | Spectrophotom  trie    la glycine | M  thode interne<br>M_EZ013        | 0.05 |  |                     |                          |   |
| Dur  e de d  gazage                                                             | N.M.       | min            | Spectrophotom  trie    la glycine | M  thode interne<br>M_EZ013        |      |  |                     |                          |   |
| <b>Analyses microbiologiques</b>                                                |            |                |                                   |                                    |      |  |                     |                          |   |
| Microorganismes a  robie<br>   36  C 44h (PCA) (**)                             | < 1        | UFC/ml         | Incorporation                     | NF EN ISO 6222                     |      |  |                     |                          | # |
| Microorganismes a  robie<br>   22  C 68h (PCA) (**)                             | < 1        | UFC/ml         | Incorporation                     | NF EN ISO 6222                     |      |  |                     |                          | # |
| Bact  ries coliformes   <br>36  C (**)                                          | < 1        | UFC/100<br>ml  | Filtration                        | NF EN ISO 9308-1 -<br>version 2000 |      |  |                     | 0                        | # |
| Escherichia coli (**)                                                           | < 1        | UFC/100<br>ml  | Filtration                        | NF EN ISO 9308-1 -<br>version 2000 |      |  | 0                   |                          | # |
| Ent  rocoques intestinaux<br>(Streptocoques f  caux)<br>(**)                    | < 1        | UFC/100<br>ml  | Filtration                        | NF EN ISO 7899-2                   |      |  | 0                   |                          | # |
| Spores de<br>micro-organismes<br>ana  robie<br>sulfito-r  ducteurs (**)         | < 1        | UFC/100<br>ml  | Filtration                        | NF EN 26461-2                      |      |  |                     | 0                        | # |
| <b>Caract  ristiques organoleptiques</b>                                        |            |                |                                   |                                    |      |  |                     |                          |   |
| Turbidit                                                                        | 1.8        | NFU            | N  ph  lom  trie                  | NF EN ISO 7027-1                   | 0.10 |  |                     | 2                        | # |
| <b>Analyses physicochimiques</b><br><i>Analyses physicochimiques de base</i>    |            |                |                                   |                                    |      |  |                     |                          |   |
| Conductivit     lectrique<br>brute    25  C                                     | 352        |   S/cm         | M  thode    la sonde              | NF EN 27888                        | 50   |  |                     | 200 1100                 | # |
| <b>Param  tres de la d  sinfection</b>                                          |            |                |                                   |                                    |      |  |                     |                          |   |
| Bromates                                                                        | < 3.0      |   g/l<br>BRO3- | Chromatographie ionique           | NF EN ISO 15061                    | 3.0  |  | 10                  |                          | # |
| Chlorates apr  s<br>traitement                                                  | < 10       |   g/l ClO3-    | Chromatographie ionique           | NF EN ISO 10304-4                  | 10   |  | 250                 |                          | # |
| <b>COV : compos  s organiques volatils</b><br><i>Solvants organohalog  n  s</i> |            |                |                                   |                                    |      |  |                     |                          |   |
| Bromoforme                                                                      | 0.39       |   g/l          | HS/GC/MS                          | NF EN ISO 20595                    | 0.10 |  |                     |                          | # |
| Chloroforme                                                                     | 21         |   g/l          | HS/GC/MS                          | NF EN ISO 20595                    | 0.10 |  |                     |                          | # |
| Dibromochlorom  thane                                                           | 5.5        |   g/l          | HS/GC/MS                          | NF EN ISO 20595                    | 0.02 |  |                     |                          | # |
| Dichlorobromom  thane                                                           | 15         |   g/l          | HS/GC/MS                          | NF EN ISO 20595                    | 0.02 |  |                     |                          | # |
| Somme des<br>trihalom  thanes                                                   | 41.89      |   g/l          | HS/GC/MS                          | NF EN ISO 20595                    | 0.10 |  | 100                 |                          |   |

LQ = limite de quantification pour les param  tres physico-chimiques  
N.M. = Non Mesur  

LSEHL

Rapport d'analyse Page 3 / 3

Edité le : 20/10/2026

**Identification échantillon :** LSE2610-45965-1

**Destinataire :** Communauté de Communes Lodévois et Larzac

Eau respectant les limites et références de qualité fixées par l'arrêté du 11 janvier 2007 et par les articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique pour les eaux de consommation humaine pour les paramètres analysés.

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

**Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.**

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

**(Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation)**

Clément CHATRE  
Responsable adjoint de laboratoire

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Chatre', with a long horizontal stroke extending to the right.